



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **30**

Adunanza del **07.05.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERPELLANZA DEL GRUPPO LEGA NORD IN ORDINE AL RISCALDAMENTO NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA.

L'anno duemiladodici addì sette del mese di maggio alle ore 19,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 OGLIARI GIANCARLO	Presente
2 OGLIARI OSVALDO	Presente
3 MAZZINI GIANMARIO	Presente
4 VENTURA PIETRO	Presente
5 BOFFELLI MANUELA	Presente
6 MARCHESANI DAMIANO	Presente
7 CALATRO' DIANA	Assente
8 ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9 PANDINI ELENA	Presente
10 BARBATI ANGELO	Presente
11 BARBATI FILIPPO	Presente
12 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13 BONETTI PIETRO	Assente

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

**INTERPELLANZA DEL GRUPPO LEGA NORD IN ORDINE AL
RISCALDAMENTO NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

BARBATI FILIPPO dà lettura dell'interpellanza presentata dal Gruppo Lega nord in ordine al riscaldamento nelle aule della scuola media (ALLEGATO A).

IL SINDACO legge la risposta ed effettua precisazioni sulle date. (ALLEGATO B)

BARBATI FILIPPO: *"Sono soddisfatto. L'impresa Ferla, che io ho sentito, ha confermato quanto detto dal Sindaco"*

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO
Provincia di Cremona
17 FEB. 2012
Prot. n. 880
Tit. Clas. Fasc.

INTERROGAZIONE AL SINDACO

OGGETTO : RISCALDAMENTO NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA

PREMESSO

- che mi sono pervenute segnalazioni da parte di genitori di alunni frequentanti la Scuola Media di via Verdi che lamentano basse temperature nelle aule della Scuola.
- che non è la prima volta, quest'inverno che si verificano malfunzionamenti agli impianti di riscaldamento, costringendo alunni e insegnanti a stare in classe con sciarpe e cappotti;

CONSIDERATO

- che la tutela della salute dei ragazzi riveste importanza primaria che secondo la legge negli edifici scolastici deve essere garantita la temperatura di 20 gradi, con possibile oscillazione di 2 gradi e quindi non deve calare sotto i 18 gradi;

**INTERROGA
IL SINDACO OGLIARI
E L'ASSESSORE ALLA PARTITA**

per sapere:

- se il Comune è a conoscenza della situazione sopra descritta e, in caso affermativo, quali interventi intenda adottare per riportare alla normalità la situazione
- se il Comune effettui costanti rilevazioni sulla temperatura interna degli edifici scolastici, ovvero se vi sia una pianificazione delle verifiche, oppure si avvalga, come cartina tornasole, solamente delle eventuali lamentele dei genitori e degli insegnanti.
- se le manutenzioni dell'impianto di riscaldamento vengono fatte regolarmente visto che il Comune spende 10.260 € all'anno per il servizio di manutenzione.

I CONSIGLIERI COMUNALI GRUPPO LEGA NORD

FILIPPO BARBATI *Barbati Filippo*
ANGELO BARBATI
DANIELE BIANCHESSI BARBIERI

CHIEDO CHE VENGA INSERITA NELL'ORDINE DEL GIORNO
DEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

INTERROGAZIONE AL SINDACO

OGGETTO : RISCALDAMENTO NELLE AULE DELLA SCUOLA MEDIA

PREMESSO

che mi sono pervenute segnalazioni da parte di genitori di alunni frequentanti la Scuola Media di via Verdi che lamentano basse temperature nelle aule della Scuola.

- che non è la prima volta, quest'inverno che si verificano malfunzionamenti agli impianti di riscaldamento, costringendo alunni e insegnanti a stare in classe con sciarpe e cappotti;

CONSIDERATO

che la tutela della salute dei ragazzi riveste importanza primaria che secondo la legge negli edifici scolastici deve essere garantita la temperatura di 20 gradi, con possibile oscillazione di 2 gradi e quindi non deve calare sotto i 18 gradi;

INTERROGA IL SINDACO OGLIARI E L'ASSESSORE ALLA PARTITA

risapere:

- se il Comune è a conoscenza della situazione sopra descritta e, in caso affermativo, quali interventi intenda adottare per riportare alla normalità la situazione
- se il Comune effettui costanti rilevazioni sulla temperatura interna degli edifici scolastici, ovvero se vi sia una pianificazione delle verifiche, oppure si avvalga, come cartina tornasole, solamente delle eventuali lamenti dei genitori e degli insegnanti.
- Se le manutenzioni dell'impianto di riscaldamento vengono fatte regolarmente visto che il Comune spende 10.260 € all'anno per il servizio di manutenzione.

CONSIGLIERI COMUNALI GRUPPO LEGA NORD

GIUSEPPE BARBATI

GIUSEPPE BARBATI

NIELE BIANCHETTI BARBIERI

Giuseppe Felippis



INTERROGAZIONE SUL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA
(presentata il 17 febbraio 2012 protocollo n. 880 e il 3 aprile 2012 protocollo 1798)

Questa interpellanza è stata presentata anche il 3 aprile u.s.

Sulla questione riscaldamento abbiamo avuto qualche problema dovuto a due motivi essenziali:

- 1) blocco di entrambe le caldaie con conseguente mancanza di riscaldamento; ora, quando il riscontro di tale situazione avviene alle 7.30 del mattino è evidente che per riportare la temperatura alla gradazione normale ci vogliono almeno un paio d'ore; in un caso la ditta ha segnalato che la saracinesca esterna era stata chiusa da "qualcuno".
- 2) abbassamento repentino della temperatura esterna che ha richiesto l'intervento della ditta per modificare l'impostazione del termostato; su questo possiamo dire che non sempre l'intervento della ditta è stato tempestivo al punto che l'ufficio tecnico ha avviato un procedimento di contestazione.

Per quanto riguarda la manutenzione dell'impianto, come risulta dalla documentazione mostratami dal responsabile dell'ufficio tecnico, essa viene eseguita secondo le scadenze contrattuali; teniamo presente che si tratta di caldaie vecchie ormai e che quindi necessitano di interventi più del solito.

Informo che nessun genitore ha segnalato questi problemi al comune.

Colgo l'occasione per comunicare che questo Comune interverrà sul riscaldamento della Scuola Secondaria di 1° grado in due modi: 1) rifacimento impianto di termo-ventilazione mediante pompe di calore della palestra con finanziamento regionale per la somma di Euro 131.580,00 e con fondi propri per Euro 73.420,00 (i lavori inizieranno appena terminato l'anno scolastico); 2) telegestione degli impianti di riscaldamento delle due scuole che permetterà un controllo e la possibilità di intervenire a distanza.

Trescore Cremasco, 7 maggio 2012

Il Sindaco
Giancarlo Ogliari

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 24.05.2012** **al 07.06.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 24.05.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 24.05.2012

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio